УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
_____ В.Н. Иванов
«27» _____04_____ 2017 года.

АКТ № ____

О перекатке пожарных рукавов на новую складку.

г. Чебоксары 27.04 2017 года.

Мы, нижеподписавшиеся, Качаев Г. В. – председатель комиссии, комендант учебного корпуса № 4 Кудрявцева Е.Е. – член комиссии, начальник штаба ГО и ЧС Аврамов В.Ф. – член комиссии составили настоящий акт в том, что в главном учебном корпусе проведена перекатка 10 (десяти) пожарных рукавов на новую складку.

Качаев Г.В.

Кудрявцева Е.Е.

Аврамов В.Ф.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»

_____ В.Н. Иванов
«27» 04 2017г.

А К Т

проведения технического обслуживания
и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе председателя: *руководителя службы по ОТ Табакова С.Г.* и членов комиссии: *коменданта УЧЕБНОГО КОРПУСА №4 Кудрявцевой Е.Е., ответственной за противопожарное состояние корпуса и слесаря-сантехника Абдрахманова Р.А.*, в соответствии с п. 89 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны:
на первом этаже - ПК-1 – ПК- 4
на втором этаже - ПК-5 – ПК -7,
на третьем этаже - ПК-8 – ПК-10, проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии_____
Члены комиссии_____
_____

«27» 04 2017 г.